ЧЗЭМ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Номенклатурный перечень

ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (ЧЕХОВ)-ЧЗЭМ»

Чехов 2013

Закрытое акционерное общество «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» - крупнейший поставщик трубопроводной арматуры высокого давления. ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ» имеет многолетний опыт производства арматуры специалистами высокой квалификации, используя достижения современной техники и технологии.

ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ» разрабатывает и производит трубопроводную арматуру на рабочие среды «пар-вода» для энергетики, в том числе ядерной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности с условными проходами от 6 до 800 мм на рабочее давление среды до 40 МПа и температуру до 650оС.

Основные виды деятельности ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ»:

Проектирование и изготовление трубопроводной арматуры и запасных частей:
- арматура запорная: задвижки и клапаны запорные;
- арматура регулирующая, редукционно-охладительные установки;
- арматура предохранительная: предохранительные импульсные клапаны;
- арматура защитная: обратные клапаны;
- специальная арматура для особых условий работы.

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и внедрение их результатов.

Оказание сервисных услуг по эксплуатации и ремонту продукции ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ».

Проведение сертификационных и иных видов испытаний трубопроводной арматуры.

Производство фасонных заготовок ответственного назначения массой до 8 тонн из конструкционных инструментальных, легированных марок сталей, цветных и на никелевой основе сплавов методом электрошлакового переплава.

Завод расположен в 60 км к югу от Москвы. Специализация завода в области арматуростроения началась в годы Великой Отечественной войны, когда в сентябре 1942 года по распоряжению Правительства завод был перепрофилирован на выпуск энергетической трубопроводной арматуры для тепловых электростанций. Завод внес существенный вклад в восстановление разрушенных и создание вновь строящихся ТЭС. За прошедшие годы завод значительно вырос по площади и техническому оснащению.

Наряду с мощной производственной базой на заводе созданы:
- конструкторский отдел;
- технологические службы, разрабатывающие технологические процессы, средства механизации и автоматизации производственных процессов;
- сварочная, электродно-флюсовая и арматурная лаборатории, в которых отрабатываются новые конструкции арматуры и технологические процессы.

Строгие испытания и контроль, точность и технологическая дисциплина являются гарантией надежности и длительного срока эксплуатации изделий производства ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ».

Наличие лицензий и сертификатов

1. Разрешение № РРС-00-39161 от 12.07.2010 на применение трубопроводной арматуры выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2. Разрешение № 11-1-225-2013 на право применения в Республике Беларусь технических устройств (трубопроводная арматура) на объектах, поднадзорных Госпромнадзору от 15.07.2013 года Выдано Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС РБ (Госпромнадзор).
3. Сертификат соответствия № C-RU.AB67.B.00152 от 24.12.2010 на соответствие требованиям «Технического регламента о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ №753 от 15.09.2009) выдан ООО «Сертиф-Тест».
4. Сертификат регистрации №FM83397 от 30.03.2004 о соответствии действующей Системы управления качеством требованиям стандарта ISO 2001:2008, выдан Британским институтом стандартов (BSI).
5. Сертификат № CE 507256 на соответствие Европейской директиве 97/23/EC, выдан Британским институтом стандартов (BSI).
6. Сертификат № CE 507257 на соответствие Европейской директиве 97/23/EC, выдан Британским институтом стандартов (BSI).
7. Сертификат № CE 507258 на соответствие Европейской директиве 97/23/EC, выдан Британским институтом стандартов (BSI).
8. Сертификат № CE 507259 на соответствие Европейской директиве 97/23/EC, выдан Британским институтом стандартов (BSI).
9. Декларация соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» Рег. № ТС RU Д-RU.АЛ16.В.03624 от 25.04.2013 г.

142300, Россия, Московская обл., г. Чехов, ул. Гагарина, д.1
web-site: www.zavodchzem.ru
E-mail: bormotov_dn@energomash.ru
Тел.: (496) 727-22-28, 727-22-16, 727-22-74, 727-25-51, 727-22-75
Факс: (496) 723-80-40, 727-23-46

Certificate No FM83397

№ п/п	Обозначение	Проход условный DN, мм	Параметры рабочей среды		Среда	Материал корпуса
			Давление P, МПа (кгс/см²)	Температура t, °C		
1	2	3	4	5	6	7
Задвижки запорные (штампованные)						
1	1511-80-МБ (-ЦЗБ; -КЗБ; -ЭМБ; -ЭНБ; -ЭД)	80	PN100	-	вода, пар	У
2	1511-100-МБ (-ЦЗБ; -КЗБ; -ЭМБ; -ЭНБ; -ЭД)	100	PN100	-	вода, пар	У
3	881-100-ЦЗП (-КЗП; -ЭМП; -ЭНП)	100	25,0 (255)	545	пар	лег
4	1511-150-МБ (-ЦЗБ; -КЗБ; -ЭМБ; -ЭНБ; -ЭД)	150	PN100	-	вода, пар	У
5	881-150-ЦЗП (-КЗП; -ЭМП; -ЭМПА; -ЭНП)	150	25,0 (255)	545	пар	лег
6	880-150-ЦЗП (-КЗП; -ЭП; -ЭМП; -ЭНП)	150	37,3 (380)	280	вода	У
7	1511-200-МБ (-ЭМБ; -ЭНБ; -ЦЗБ; -КЗБ)	200	PN100	-	вода, пар	У
8	884-200-ГП (-ЭМП; -ЭНП)	200	28,4 (290)	510	пар	лег
9	881-200-ЦЗП (-КЗП; -ЭМП)	200	25,0 (255)	545	пар	лег
10	880-200-ЦЗП (-КЗП; -ЭП; -ЭМП; -ЭНП)	200	37,3 (380)	280	вода	У
11	885-225-ЦЗП (-КЗП; -ЭНП; -ЭМП)	225	9,8 (100)	540	пар	лег
12	1511-250-ЦЗБ (-КЗБ; -ЭМБ; -ЭНБ; -ЭД)	250	PN100	-	вода, пар	У
13	884-250-ГП (-ЭНП)	250	28,4 (290)	510	пар	лег
14	883-250-ЦЗП-01 (-КЗП-01; -ЭП-01; -ЭМП-01)	250	13,7 (140)	545	пар	лег
15	883-250-ЦЗП-02 (-КЗП-02; -ЭМП-02; -ЭДП-02)	250	9,8 (100)	540	пар	лег
16	880-250-ЦЗП (-КЗП; -ЭП; -ЭМП)	250	37,3 (380)	280	вода	У
17	882-250-ЦЗП (-КЗП; -ЦЗПУ; -КЗПУ; -ЭП; -ЭМП; -ЭНП)	250	23,5 (240)	250	вода	У
18	1511-300-ЭНБ (-ЦЗБ; -КЗБ)	300	PN100	-	вода, пар	У
19	880-300-ЦЗА (-КЗА; -ЭА)	300	37,3 (380)	280	вода	У
20	1123-100-М (-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭМТ; -ЭН; -ЭК; -ЭД)	100	13,7 (140)	560	пар	лег
21	1123-100-М-01 (-ЦЗ-01; -КЗ-01; -ЭМ-01; -ЭН-01; -ЭК-01; -ЭД-01)	100	9,8 (100)	540	пар	лег
22	1120-100-М (-ЦЗ; -КЗ; -Э; -ЭК; -ЭД; -ЭМ)	100	37,3 (380)	280	вода	У
23	1120-100-М-01 (-ЦЗ-01; -КЗ-01; -Э-01; -ЭН-01; -ЭМ-01; -ЭК-01; -ЭМВ-01)	100	23,5 (240)	250	вода	У
24	1156-125-ЦЗА (-КЗА; -ЭК)	125	9,8 (100)	540	пар	лег
25	1015-150-ЦЗ (-КЗ; -ЦЗУ; -КЗУ; -Э; -ЭМ; -ЭК; -ЭД)	150	9,8 (100)	540	пар	лег
26	1156-150-ЦЗА (-ЭА; -ЭМ; -ЭН; -ЭК)	150	4,0 (41)	545	пар	лег
27	1126-150-М (-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ)	150	PN100	-	вода, пар	У
28	1012-150-ЦЗП (-КЗП; -ЭП; -ЭМП; -ЭНП; -ЭДП)	150	23,5 (240)	250	вода	У
29	1013-175-ЦЗ (-КЗ; -ЭМ; -ЭМТ; -ЭН; -ЭК; -ЭД)	175	13,7 (140)	560	пар	лег
30	1013-175-ЦЗ-01 (-КЗ-01; -ЭН-01; -ЭМ-01; -Э-01; -ЦЗУ-01; -КЗУ-01; -ЭК-01)	175	9,8 (100)	540	пар	лег
31	1012-175-ЦЗ (-КЗ; -КЗУ; -Э; -ЭН; -ЭМ; -ЭК; -ЭД)	175	23,5 (240)	250	вода	У
32	1013-200-ЦЗ (-КЗ; -ЭН; -ЭМ; -ЭМТ; -ЭД)	200	13,7 (140)	560	пар	лег
33	1012-225-ЦЗ (-КЗ; -КЗУ; -ЦЗУ; -Э; -ЭН; -ЭМ)	225	23,5 (240)	250	вода	У
34	1017-250-ЦЗ (-Э; -ЭМ; -ЭМВ; -ЭК; - ЭД)	250	4,0 (41)	545	пар	лег
35	1016-250-М (-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ)	250	PN100	-	вода, пар	У
36	882-300-КЗП (-ЭИП)	300	23,5 (240)	250	вода	У
37	883-175-ЦЗП-01 (-КЗП-01; -ЭМП-01; -ЭНП-01)	175	13,7 (140)	560	пар	лег
38	882-300-ЭП (-УЗП)	300	13,7 (140)	560	пар	лег
39	883-300-ЭП (-ЭМП; -ЭМПТ)	300	13,7 (140)	560	пар	лег
Клапан дренажный						
40	1213-6-0	6	PN100	-	вода, пар	лег
Вентиль трёхходовой						
41	1093-10-0	10	13,7 (140)	560	пар	лег

Вентили запорные						
42	589-10-0	10	25,0 (255)	545	пар	лег
43	588-10-0	10	37,3 (380)	280	вода	У
44	1456-10-0	10	PN100	-	вода, пар	У
45	1456-10-0А	10	PN100	-	вода, пар	У
46	998-20-0 (-Г; -ЭК; -ЭН; -ЭМ; -ЭД)	20	37,3 (380)	280	вода	У
47	1456-20-0	20	PN250	-	вода, пар	У
48	1456-20-0А	20	PN250	-	вода, пар	У
49	999-20-0 (-Г; -ЭК; -ЭН; -ЭМ; -ЭД)	20	25,0 (255)	545	пар	лег
50	1456-25-М	25	PN100	-	вода, пар	У
51	1456-25-МА	25	PN100	-	вода, пар	У
52	1055-32-0 (-ЦЗ; -ЭН; -ЭК; -ЭМ)	32	25,0 (255)	545	пар	лег
53	1456-32-0	32	PN100	-	вода, пар	У
54	1456-32-0А	32	PN100	-	вода, пар	У
55	1054-40-0 (-ЦЗ; -ЭН; -ЭК; -ЭМ; -ЭД)	40	37,3 (380)	280	вода	У
56	1053-50-0 (-ЦЗ; -ЭН; -ЭК; -ЭМ; -ЭД)	50	13,7 (140)	560	пар	лег
57	1456-50-0	50	PN100	-	вода, пар	У
58	1456-50-0А	50	PN100	-	вода, пар	У
59	1057-65-0 (-ЦЗ; -ЭН; -ЭК; -ЭМ)	65	9,8 (100)	540	пар	лег
60	1052-65-0 (-ЦЗ; -ЭН; -ЭК; -ЭМ; -ЭД)	65	23,5 (240)	250	вода	У
Вентили регулирующие						
61	584-10-0	10	37,3 (380)	280	вода	У
62	1032-20-0	20	37,3 (380)	280	вода	У
63	976-65-М	65	23,5 (240)	250	вода	У
64	976-65-М-01	65	5,9 (60)	275	вода, пар	У
65	976-65-Э	65	PN100	-	вода, пар	У
Клапаны регулирующие						
66	1522-10-М	10	PN100	-	вода, пар	У
67	1523-10-Р	10	PN100	-	вода, пар	У
68	751-10-Р	10	PN100	-	вода, пар	У
69	1523-20-Р	20	PN63	-	вода, пар	У
70	1033-20-Р	20	PN100	-	вода, пар	У
71	1438-20-Э (-Э-01…Э-13; -Р-01...Р-13)	20	37,3 (380)	280	вода	У
72	1522-32-М	32	PN100	-	вода, пар	У
73	1521-32-Р	32	PN63	-	вода, пар	У
74	1464-40-Э (-Э-01…-Э-05)	40	37,3 (380)	280	вода	У
75	1521-50-Р (-Р-01)	50	PN63	-	вода, пар	У
76	1522-50-М	50	PN63	-	вода, пар	У
77	814-50-РА	50	37,3 (380)	280	вода	У
78	879-65-Ра (Ра-01;...Р-04)	65	23,5 (240)	250	вода	У
79	1436-65-Э (-Э-01;...Э-05)	65	23,5 (240)	250	вода	У
80	1084-100-Э^{а} (-Э^{а}-01... -Э^{а} -03)	100	37,3 (380)	280	вода	У
81	1086-100-Э (-Э-01...-Э-03)	100	23,5 (240)	250	вода	У
82	1416-100-Рм (-Рм-01...-Рм-02)	100	23,5 (240)	250	вода	У
83	1416-100-ЭА	100	23,5 (240)	250	вода	лег
84	1416-175-Рм (-Рм-01...-Рм-02)	175	23,5 (240)	250	вода	У
85	1416-175-ЭА	175	23,5 (240)	250	вода	У
86	976-175-ЭБ (-ЭБ-01)	175	23,5 (240)	250	вода	У
87	870-200-ЭМ	200	37,3 (380)	280	вода	У
88	1416-225-Рм (-Рм-01...-Рм-04)	225	23,5 (240)	250	вода	У
89	1416-225-ЭА (-ЭА-01...-ЭА-04)	225	23,5 (240)	250	вода	У
90	1416-250-Рм (-Рм-01...-Рм-02)	250	23,5 (240)	250	вода	У
91	976-250-ЭБ (-ЭБ-01)	250	23,5 (240)	250	вода	У
92	992-250-ЭБ	250	37,3 (380)	280	вода	У
93	1416-250-ЭА	250	23,5 (240)	250	вода	У
Вентили дроссельные						
94	597-10-0а	10	25,0 (255)	545	пар	лег
95	1031-20-0	20	25,0 (255)	545	пар	лег
Клапаны дроссельные						
96	1193-32-Р	32	25,0 (255)	545	пар	лег
97	815-40-Рм (-Рм-01); -Рв (-Рв-01)	40	25,0 (255)	545	пар	лег
98	811-50-Рм; -Рв	50	15,7 (160)	560	пар	лег

99	1195-50-Р		50	13,7 (140)	560	пар	лег
100	808-65-Рв (-Рв-01)		65	9,8 (100)	540	пар	лег
101	1197-65-Р		65	9,8 (100)	540	пар	лег
102	993-100-Э^{м} (-Э^{м}-01)		100	28,4 (290)	510	пар	лег
103	1085-100-Э		100	9,8 (100)	540	пар	лег
104	1087-100-Э (-Э-01; -Э-02)		100	13,7 (140)	560	пар	лег
Клапаны импульсные							
105	586-20-ЭМ-01	*	20	25,0 (255)	545	пар	лег
106	586-20-ЭМ-02	*	20	13,7 (140)	560	пар	лег
107	586-20-ЭМ-03	*	20	9,8 (100)	540	пар	лег
108	586-20-ЭМФ-03	*	20	3,9 (40)	285	пар	У
109	586-20-ЭМФ-04	*	20	4,0 (41)	545	пар	лег
110	112-25х1-0М	**	25	4,0 (41)	545	пар	лег
111	112-25х1-0	**	25	1,2 (12)	425	пар	У
112	112-25х1-0-01	**	25	3,0 (30)	425	пар	У
113	112-25х1-0-02	**	75	4,3 (44)	425	пар	У
Клапаны предохранительные							
114	1203-125/175-0	***	125/175	25,0 (255)	545	пар	лег
115	1202-150/150-0	***	150/150	9,8 (100)	540	пар	лег
116	1203-150/200-0А	***	150/200	13,7 (140)	560	пар	лег
117	1203-150/200-0А-01	***	150/200	3,4 (40)	300	пар	лег
118	788-400/600-0-01	**	400/600	0,25 (2,5)	-	пар	У
119	788-400/600-0-02	**	400/600	0,35 (3,5)	-	пар	У
120	788-400/600-0-03	**	400/600	0,45 (4,5)	-	пар	У
Клапаны обратные							
121	720-20-0А		20	37,3 (380)	280	вода	У
122	720-20-0А-01		20	25,0 (255)	545	пар	лег
123	1524-32-0		32	PN100	-	вода, пар	У
124	843-40-0а-01		40	25,0 (255)	545	вода	лег
125	843-40-0а-02		40	37,3 (380)	280	вода	У
126	843-40-0а-03		65	23,5 (240)	250	вода	У
127	843-40-0а-04		65	9,8 (100)	540	вода	лег
128	1516-80-0А		80	PN100	-	вода, пар	У
129	1516-100-0А		100	PN100	-	вода, пар	У
130	912-100-0А		100	37,3 (380)	280	вода	У
131	935-100-0А		100	23,5 (240)	250	вода	У
132	935-100-0АМ		100	9,8 (100)	540	пар	лег
133	1516-150-0А		150	PN100	-	вода, пар	У
134	912-150-0А		150	37,3 (380)	280	вода	У
135	935-150-0А		150	18,1 (185)	215	вода	У
136	935-150-0АМ		150	9,8 (100)	540	пар	лег
137	935-175-0А		175	18,1 (185)	215	вода	У
138	1516-200-0А		200	PN100	-	вода, пар	У
139	935-225-0в		225	23,5 (240)	250	вода	У
140	912-250-0в		250	37,3 (380)	280	вода	У
141	912-250-0вм		250	13,7 (140)	560	пар	лег
142	935-250-0в		250	23,5 (240)	250	вода	У
143	1516-250-0А		250	PN63	-	вода, пар	У
144	912-300-0вм		300	15,5 (160)	560	пар	лег

Примечание:

1. М – маховик, 0 – рукоятка, ЦЗ – встроенный редуктор с маховиком цилиндрический, КЗ – встроенный редуктор с маховиком конический.
2. Встроенный электропривод: -Э; -ЭА – ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»; ЭМ – ОАО «Тулаэлектропривод», ЭН – ОАО «Бердский электромеханический завод», ЭК – РЕСКУ Чехия, ЭД – фирма “AUMA”.
3. * - электромагнитный привод, ** - рычаг, *** - сервопривод;
4. У – углеродистая сталь; лег – легированная сталь;
5. Изделия, обозначенные PN 100 в соответствии с ГОСТ 356 допускают применение их на рабочих параметрах в диапазоне от 9,8 МПа, 200°С до 3,6 МПа, 455°С; PN 63 от 6,3 МПа, 200°С до 2,3 МПа, 455°С; PN 250 – от 25 МПа, 200°С до 9 МПа, 455°С.

№ п/п	Обозначение	Проход условный DN/DN, мм	Среда	Расчетные параметры			
				На входе		На выходе	
				$P_{вх}$, МПа (кгс/см²)	t °C	$P_{вых}$, МПа (кгс/см²)	t °C
1	2	3	4	5	6	7	8
Охладители пара							
142	955-100/350-ОП	100/350	пар	14(140)	500	4,1(41)	430
143	863-350-ОП; -ОП-01	350/350	пар	4,1 (41)	545	4,1 (41)	545
144	863-350/450-ОП	350/450	пар	4,1 (41)	545	4,1 (41)	545
145	865-450-ОП	450/450	пар	4,1 (41)	545	4,1 (41)	545
146	863-450/700-ОП	450/700	пар	2,2 (22)	460	2,2 (22)	460
147	891-450/700-ОП	450/700	пар	2,0 (20)	440	2,0 (20)	440
148	827-175/175-ОП	250/250	пар	9,8 (100)	540	9,8 (100)	540
149	827-250/250-ОП	250/250	пар	4,1 (41)	545	4,1 (41)	545
150	827-250/350-ОП	250/350	пар	4,1 (41)	545	9,0 (91)	545
151	827-350/350-ОП	350/350	пар	4,1 (41)	545	8,1 (81)	545
152	827-400/400-ОП	400/400	пар	4,1 (41)	545	4,6 (46)	545
153	827-450/450-ОП	450/450	пар	4,1 (41)	545	3,0 (30)	545
154	1100-65/100-ОП	65/100	пар	9,0 (91)	540	3,0 (30)	540
155	1100-100/100-ОП	100/100	пар	8,1 (81)	540	2,4 (24)	540
156	1100-100/250-ОП	100/250	пар	7,6 (76)	530	4,6 (46)	520
157	1100-100/350-ОП	100/350	пар	7,6 (76)	530	2,1 (21)	520
158	1100-100/600-ОП	100/600	пар	8,1 (81)	530	2,3 (23)	500
159	1100-100/800-ОП	100/800	пар	8,1 (81)	540	2,4 (24)	500
160	1100-150/250-ОП	150/250	пар	6,4 (64)	540	1,9 (19)	540
161	1100-150/350-ОП	150/350	пар	6,8 (68)	530	2,3 (23)	505
162	1100-150/450-ОП	150/450	пар	7,1 (71)	525	9,4 (94)	505
163	1100-150/800-ОП	150/800	пар	7,6 (76)	530	5,0 (50)	500
164	1100-150/1000-ОП	150/1000	пар	6,8 (68)	540	2,4 (24)	500
165	1100-175/450-ОП	175/450	пар	7,1 (71)	525	10,0 (100)	505
166	1101-50/100-ОП	50/100	пар	9,4 (94)	540	3,0 (30)	540
167	1101-100/250-ОП	100/250	пар	10,8 (108)	540	2,0 (20)	510
168	1101-100/800-ОП	100/800	пар	10,8 (108)	540	2,4 (24)	500
169	1101-150/225-ОП	150/225	пар	12,0 (120)	550	10,0 (100)	540
170	1101-150/450-ОП	150/450	пар	10,8 (108)	530	3,0 (30)	510
171	1101-150/600-ОП	150/600	пар	8,5 (85)	535	2,0 (20)	500
172	1101-150/1000-ОП	150/1000	пар	9,2 (92)	540	1,9 (19)	500
173	950-600/900-ОП	600/900	пар	2,2 (22)	440	1,2 (12)	200
Форсунки							
174	1100-20-Ф	20	вода, пар	13,7 (140)	560	23,5 (240)	250
175	1415-100/50-Ф	100/50	вода, пар	13,7 (140)	560	23,5 (240)	250
176	1431-100/65-Ф	100/65	вода, пар	9,8 (100)	540	23,5 (240)	250
Дроссельные устройства							
177	863-150/350-Ш-01	150/350	пар	13,0 (130)	490	7,1 (71)	460
178	863-250/450-Ш	250/450	пар	13,2 (132)	500	2,0 (20)	460
179	865-250/450-Ш	250/450	пар	12,3 (123)	490	7,0 (70)	470
180	891-250/450-Ш	250/450	пар	12,0 (120)	490	2,0 (20)	440
181	950-250/600-Ш	250/600	пар	142,0 (140)	500	2,2 (22)	435

Отдел продаж арматуры: тел. (496) 727-22-28, 727 -22-16, 727-22-74;
Начальник отдела продаж арматуры тел. (496) 727-22-75
Факс: (496) 723-80-40, (496) 727-23-46
e-mail: bormotov_dn@energomash.ru
Система качества ISO 9001-2000

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭНЕРГОМАШ (ЧЕХОВ) - ЧЗЭМ»

Адрес: 142300, Россия, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, дом 1.
Факс: (496) 727-22-00, (496) 727-22-94, (495) 543-72-92 (доб. 47-33)
Телефоны:
Отдел продаж: (496) 727-22-28, (496) 727-22-74, (496) 727-22-16, (496) 727-22-75
Секретарь директора: (496) 727-22-01, (496) 727-22-51; факс: (496) 727-22-00
Коммутатор: (495) 543-72-92
E-mail: bormotov_dn@energomash.ru (отдел продаж арматуры)
WWW: http://www.zavodchzem.ru
Железнодорожная станция: Чехов, Московской железной дороги